

**ACTIEPLAN WZC Maria Rustoord Ingelmunster, dossiernummer 522.101, verslagnummer V-2018-DADE-0039**

<b>(DEEL)MODULE</b> <i>Vermeld hier de module en deelmodule waarvoor een tekort werd vastgesteld - bijvoorbeeld module personeel - deelmodule personeelsbezetting</i>	<b>ERKENNINGSVOORWAARDE NIET CONFORM EN/OF SMK NIET AANGETOOND</b> Vermeld hier het artikel	<b>OMSCHRIJVING TEKORT</b>	<b>REMEDIËRING</b>	<b>DOOR WIE</b>	<b>TIJDSTIP VAN UITVOERING</b>	<b>OPMERKINGEN OF BIJLAGEN</b>
Infrastructuur	WZC voorwaarden art. 45, 10° (WZC voor 2017), art. 47/1,§8,1°, art. 47/2 (WZC na 2017) en RVT norm B,1,d.	De individuele sanitaire cellen van de nieuwe woongelegenheden beschikken slechts over 1 handgreep.	In samenwerking met een gespecialiseerde firma zullen de nieuwe kamers voorzien worden van een tweede mobiele handgreep.	Externe firma	sep/18	
Infrastructuur	WZC voorwaarden art. 48,7°, a (WZC voor 2009), art. 47,7° (WZC na 2009), art. 47/2 (WZC na 2017).	De spiegels in de individuele sanitaire cellen hangen te hoog voor rolstoelgebruikers.	Gezien het kamers voor mensen met dementie betreft wordt er uitgekeken naar een afneembaar systeem. Niet alle mensen met dementie kunnen een spiegel appreciëren.	Eigen technische dienst in samenspraak met de directie	sep/18	